

Prüfprotokoll für die Prüfung elektrischer Geräte gemäss SNR462638 / DIN VDE 0701-0702



Auftrag Nummer: -				
Auftraggeber (Kunde): 0001 smARTEc Veranstaltungstechnik AG Wässermattstrasse 7 5000 Aarau		Auftragnehmer: smARTEc Veranstaltungstechnik AG Wässermattstrasse 7 5000 Aarau Abteilung: Werkstatt-Service		
Absicherung, CEE16 M auf 6x T23		Hersteller: Indu-Electric		
ID-Nummer (Barcode): @si6989		Seriennummer: INV: 12		
Heizleistung [W]: -		Schutzleiterlänge [m]: < 5m		Schutzklasse: I
Prüfprozedur: prc70xAbsCEE16M-6xT23F		Bes. Vorschrift: SNG 482638/ VDE 701/702		Prüfdatum: 23.07.2024 07:18:14
Prüfung Jahreskontrolle oder Instandsetzung/Reparatur gemäss SNR462638 / DIN VDE 0701-0702				
Optische Prüfung:				OK/Fehler
Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I)				OK
Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung				OK
Isolierteile in Ordnung				OK
Geräte-Anschlußleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei				OK
Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild				OK
Sonstiges				OK
Elektrische Prüfung:				
Prüfung	Parameter	Grenzwert	Messwert	OK/Fehler
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	$0 < 0.27 \text{ Ohm}$	0.040 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	$0 < 0.27 \text{ Ohm}$	0.046 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	$0 < 0.27 \text{ Ohm}$	0.043 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	$0 < 0.27 \text{ Ohm}$	0.040 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	$0 < 0.27 \text{ Ohm}$	0.043 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	$0 < 0.27 \text{ Ohm}$	0.040 Ohm	OK
Isolationswiderstand	LN gegen PE	$> 2 \text{ MOhm}$	25.00 MOhm	OK
Bedienhinweis	FI Adapter in Steckdose 1 einstecken			OK
RCD Strom	Auto	$> 15 \text{ mA} < 30 \text{ mA}$	22 mA	OK
RCD Zeit	Auto	$< 200 \text{ ms}$	34 ms	OK
Funktionsprüfung	Prüfling ausschalten! Sind Funktion und Sicherheit			OK
Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei				OK
Bemerkung zur Prüfung:				
Gemäß Unfallverhütungsvorschrift BGV A3: Prüfzyklus 12 Monate Nächster Prüftermin : 23.07.2025				
Verwendete Messgeräte				
Fabrikat: MERZ GmbH		Typ Merz PMKD SN: MF325018		
Unterschriften				
Prüfer: Karabo Schenk 		Verantwortlicher Unternehmer: Markus Mathis 		
Ort: Aarau Datum: 23.07.2024 07:18:14		 Veranstaltungstechnik Wässermattstrasse 7 5000 Aarau www.smARTEc.li		