

Prüfprotokoll für die Prüfung elektrischer Geräte gemäss SNR462638 / DIN VDE 0701-0702



Auftrag Nummer: -				
Auftraggeber (Kunde): 0001 smARTEc Veranstaltungstechnik AG Wässermattstrasse 7 5000 Aarau		Auftragnehmer: smARTEc Veranstaltungstechnik AG Wässermattstrasse 7 5000 Aarau Abteilung: Werkstatt-Service		
Absicherung A, CEE32 IN, 1xC EE32		Hersteller: demelectric		
ID-Nummer (Barcode): @si669		Seriennummer: 40491		
Heizleistung [W]: -		Schutzleiterlänge [m]: < 5m		Schutzklasse: I
Prüfprozedur: prc70xAbsCEE32TypA		Bes. Vorschrift: SNG 482638/ VDE 701/702		Prüfdatum: 17.10.2024 07:09:46
Prüfung Jahreskontrolle oder Instandsetzung/Reparatur gemäss SNR462638 / DIN VDE 0701-0702				
Optische Prüfung:				OK/Fehler
Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I)				OK
Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung				OK
Isolierteile in Ordnung				OK
Geräte-Anschlußleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei				OK
Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild				OK
Sonstiges				OK
Elektrische Prüfung:				
Prüfung	Parameter	Grenzwert	Messwert	OK/Fehler
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	$0 < 0.26 \text{ Ohm}$	0.076 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	$0 < 0.26 \text{ Ohm}$	0.062 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	$0 < 0.26 \text{ Ohm}$	0.065 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	$0 < 0.26 \text{ Ohm}$	0.070 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	$0 < 0.26 \text{ Ohm}$	0.076 Ohm	OK
Isolationswiderstand	LN gegen PE	$> 2 \text{ MOhm}$	25.00 MOhm	OK
Bedienhinweis	FI Adapter in Steckdose 1 einstecken			OK
RCD Strom	Auto	$> 15 \text{ mA} < 30 \text{ mA}$	23 mA	OK
RCD Zeit	Auto	$< 200 \text{ ms}$	17 ms	OK
Funktionsprüfung	Sind Funktion und Sicherheit gegeben?			OK
Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei				OK
Bemerkung zur Prüfung:				
Gemäß Unfallverhütungsvorschrift BGV A3: Prüfzyklus 12 Monate Nächster Prüftermin : 17.10.2025				
Verwendete Messgeräte				
Fabrikat: MERZ GmbH		Typ Merz PMKD SN: MF325018		
Unterschriften				
Prüfer: Karabo Schenk 		Verantwortlicher Unternehmer: Markus Mathis 		
Ort: Aarau Datum: 17.10.2024 07:09:46		 Veranstaltungstechnik Wässermattstrasse 7 5000 Aarau www.smARTEc.li		