Prüfprotokoll für die Prüfung elektrischer Geräte gemäss DIN VDE 0701-0702

Auftrag Nummer: -		
Auftraggeber (Kunde):0022 Schweiz Tourismus Morgartenstrasse 5a CH-8004 Zürich	**Auftragnehmer:** smARTec Veranstaltungstechnik AG Rohrerstrasse 100 5000 Aarau **Abteilung:** Werkstatt-Service	
Geräteart: HGV CEE63 mit FI+LS	**Hersteller:** Wysa	
ID-Nummer (Barcode): ST.LA.017.008	**Seriennummer:** 00004229	
Heizleistung [W]: -	**Schutzleiterlänge [m]:** < 5 m	**Schutzklasse:** I
Prüfprozedur: Abs_SCHT_CEE63	**Bes. Vorschrift:** SNG 482638/ VDE 701/702	**Prüfdatum:** 16.10.2026 15:57:48
Prüfung Jahreskontrolle oder Instandsetzung/Reparatur gemäss DIN VDE 0701-0702		

Optische Prüfung:	**OK/Fehler**
Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I)	**OK**
Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung	**OK**
Isolierteile in Ordnung	**OK**
Geräte-Anschlußleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei	**OK**
Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild	**OK**
Sonstiges	**OK**

Elektrische Prüfung:

Prüfung	Parameter	Grenzwert	Messwert	OK/Fehler
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0< 0.26 Ohm	0.054 Ohm	**OK**
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0< 0.26 Ohm	0.049 Ohm	**OK**
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0< 0.26 Ohm	0.046 Ohm	**OK**
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0< 0.26 Ohm	0.038 Ohm	**OK**
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0< 0.26 Ohm	0.051 Ohm	**OK**
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0< 0.26 Ohm	0.046 Ohm	**OK**
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0< 0.26 Ohm	0.051 Ohm	**OK**
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0< 0.26 Ohm	0.043 Ohm	**OK**
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0< 0.26 Ohm	0.062 Ohm	**OK**
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0< 0.26 Ohm	0.049 Ohm	**OK**
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0< 0.26 Ohm	0.043 Ohm	**OK**
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0< 0.26 Ohm	0.043 Ohm	**OK**
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0< 0.26 Ohm	0.051 Ohm	**OK**
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0< 0.26 Ohm	0.054 Ohm	**OK**
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0< 0.26 Ohm	0.054 Ohm	**OK**
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0< 0.26 Ohm	0.081 Ohm	**OK**
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0< 0.26 Ohm	0.040 Ohm	**OK**
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0< 0.26 Ohm	0.111 Ohm	**OK**
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0< 0.26 Ohm	0.046 Ohm	**OK**
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0< 0.26 Ohm	0.049 Ohm	**OK**
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0< 0.26 Ohm	0.046 Ohm	**OK**
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0< 0.26 Ohm	0.040 Ohm	**OK**
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0< 0.26 Ohm	0.040 Ohm	**OK**
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0< 0.26 Ohm	0.043 Ohm	**OK**
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0< 0.26 Ohm	0.038 Ohm	**OK**
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0< 0.26 Ohm	0.035 Ohm	**OK**
Ersatzableitstrom	LN gegen PE	3,5 mA	0.37 mA	**OK**
Bedienhinweis	FI Adapter in Steckdose T25 1 Front Top einstecken			**OK**
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	15 mA	**OK**
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	32 ms	**OK**
Bedienhinweis	FI Adapter in Steckdose T25 6 Front Top einstecken			**OK**
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	19 mA	**OK**
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	33 ms	**OK**
Bedienhinweis	FI Adapter in Steckdose T25 11 Front Top einstecke			**OK**
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	22 mA	**OK**

Prüfprotokoll für die Prüfung elektrischer Geräte gemäss DIN VDE 0701-0702

RCD Zeit	Auto	< 200 ms	34 ms	**OK**
Bedienhinweis	FI Adapter in Steckdose T25 16 Front Top einstecke			**OK**
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	22 mA	**OK**
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	33 ms	**OK**
Funktionsprüfung	Sind Funktion und Sicherheit gegeben?			**OK**
Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei				**OK**

Bemerkung zur Prüfung:

Gemäß Unfallverhütungsvorschrift BGV A3:
Prüfzyklus **12** Monate
Nächster Prüftermin : 16.10.2027

Verwendete Messgeräte

Fabrikat: MERZ GmbH	Typ Merz PMKD SN: MF325018

Unterschriften

Prüfer: **Alexander Gouddi**	Verantwortlicher Unternehmer: Markus Mathis
Ort: Aarau Datum:16.10.2026 15:57:48	smARTec Veranstaltungstechnik Wässermattstrasse 7 5000 Aarau www.smARTec.li