

**Jährliche UVV Prüfung Elektrokettenzug durch Sachkundigen / Prüfung nach BGV D8+**

|             |         |           |          |               |
|-------------|---------|-----------|----------|---------------|
| Hersteller: | Typ:    | Bauform:  | Baujahr: | Seriennummer: |
| Lifket      | 250/1-4 | SB1.1/81U | 2021     | R02216        |

|                         |                     |                               |                                 |                                      |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Zul. Belastung:<br>(kg) | Kettenlänge:<br>(m) | Kettendimension:<br>(mm x mm) | Kettennorm<br>(DIN-Bezeichnung) | Triebwerkgruppe:<br>(Nach DIN 15020) |
| 250                     | 18                  | 4x12                          | EN 818-7, DAT                   | 1Bm/M3                               |

Waagschein Kupplung (bei 20°C)

**15.07.25 12:06:56**

**Gross:**  
**330Kg**

*R022 16*

| Beschreibung:                    | Status / Befund: | Mangel: |
|----------------------------------|------------------|---------|
| Sichtprüfung Lastkette           | ✓                | -/-     |
| Sichtprüfung Anschlagpuffer      | ✓                | -/-     |
| Sichtprüfung Hakenflaschen       | ✓                | -/-     |
| Sichtprüfung Hubbegrenzer        | ✓                | -/-     |
| Sichtprüfung Kettenspeicher      | ✓                | -/-     |
| Sichtprüfung Aufhängung          | ✓                | -/-     |
| Sichtprüfung Schraubverbindung   | ✓                | -/-     |
| Sichtprüfung Kettenführung       | ✓                | -/-     |
| Sichtprüfung Gehäuse             | ✓                | -/-     |
| Kontrolle Typenschild vorhanden  | ✓                | -/-     |
| Kontrolle Warnhinweise vorhanden | ✓                | -/-     |

| Beschreibung:                                      | Status / Befund: | Mangel: |
|----------------------------------------------------|------------------|---------|
| Prüfung Rutschkupplung<br>mit 1.3 x Nominalgewicht | ✓                | -/-     |
| Prüfung Funktion Bremse 1                          | ✓                | -/-     |
| Prüfung Funktion Bremse 2                          | ✓                | -/-     |
| Prüfung Bremse 1<br>mit 1.3 x Nominalgewicht       | ✓                | -/-     |
| Prüfung Bremse 2<br>mit 1.3 x Nominalgewicht       | ✓                | -/-     |
| Kontrolle & Einstellen Luftspalt Bremse 1          | ✓                | -/-     |
| Kontrolle & Einstellen Luftspalt Bremse 2          | ✓                | -/-     |
| Funktions- und Laufprüfung                         | ✓                | -/-     |

| Beschreibung:                   | Status / Befund: | Mangel: |
|---------------------------------|------------------|---------|
| Prüfplakette angebracht         | ✓                | -/-     |
| Lastkette bei Bedarf geschmiert | ✓                | -/-     |

Die Elektro-Prüfung nach SNR 462 638 wird mit einem separaten Prüfprotokoll dokumentiert.

Prüfdatum: 15.07.2025      Ausführender Prüfer: Dominik Kuhn

Unterschrift:

